

North Carolina State University,
Michalská 430/3
110 00 Praha 1 - Staré Město

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
21 02151 10 / 2

Vyřizuje/telefon
Karas / 267056339

V Praze dne
14. dubna 2010

Stanovisko k žádosti o připojení - změna rezervovaného příkonu

Na základě Vaší žádosti o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě z důvodu změny rezervovaného příkonu v odběrném místě se provozovatel distribuční soustavy společnost PREdistribuce, a. s. (dále jen PREdi) zavazuje k zajištění požadovaného elektrického příkonu daného hodnotou hlavního jističe před měřicím zařízením pro odběrné místo na adrese:

Michalská 430/3, 2. patro, provozovna, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Původní hodnota rezervovaného příkonu ve výši **1x25 A** se mění na novou hodnotu ve výši **3x25 A** pokud budou z Vaší strany splněny následující podmínky:

1. Připojení odběrného místa k distribuční soustavě musí provést revizní technik, který má k této činnosti souhlas PREdi. Oprávněný revizní technik Vám potvrdí na formulář "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN" instalaci výše uvedeného jističe, který musí mít okamžitý vypínací proud typu B. Současně tento revizní technik musí provést kontrolu hlavního domovního vedení a přívodu. PREdi tuto kontrolu při vyřízení žádosti o připojení neprovádí. Umístění měřicího zařízení požadujeme v souladu s právními předpisy a technickými normami, jejichž zásady jsou shrnuty v Technických podmínkách připojení PREdi, které jsou dostupné na kontaktních místech PREdi - Zákaznické centrum PRE (Jungmannova 36/31, Praha 1, Vladimírova 18, Praha 4, Ocelářská 5A, Praha 9, úřední hodiny: Po až Čt 9.00 - 18.00, Pá 9.00 - 12.00) nebo na internetových stránkách www.predistribuce.cz.
2. V souladu s vyhláškou Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) č. 51/2006 Sb. uhradíte podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu dle vyhlášky ERÚ činí **7.500,-- Kč**.

Uvedenou částku uhrad'te bankovním převodem na účet PREdi: ČSOB, č. účtu: 17494043/0300
Variabilní symbol: **8881272210**

Stanoviskem je PREdi vázána 12 měsíců ode dne odeslání žadateli.
S tímto stanoviskem a kopií Žádosti o připojení se dále obraťte na svého dodavatele elektřiny.

S pozdravem


Zdeněk Karas
obchodní zástupce

Přílohy: Kopie Žádosti o připojení

Předřazený hlavní jistič musí mít před měřicím zařízením okamžitý vypínací proud typu B.

PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 10158
Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 17494043/0300
Tel.: 267 055 555

Korespondenční adresa: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
IČ: 27376516
www.pre.cz
DIČ: CZ27376516
email: pre@pre.cz